



Перечень газоопасных работ в ОСП г. Старый Оскол

№ п/п	Структурное подразделение	Место и характер работы (позиция оборудования по схеме)	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Категория исполнителей, выполняющих работу	Основные мероприятия	
					по подготовке объекта к газоопасной работе	по безопасному проведению газоопасных работ
1	2	3	4	5	6	7
I-Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска						
1	Копровый цех, ЦСД-1	Очистка колодца фекальной канализации	Загазованность среды	Сторонний персонал по договору	Выдача наряда-допуска на производство работ.	Выполнение организационных мероприятий, использование СИЗ
2	Копровый цех, ЦПШ	Удаление заупорки, установка и снятие заглушек на действующем газопроводе.	Загазованность внешней среды	Персонал энергослужб КЦ, ЦПШ	Выдача наряда-допуска на производство работ.	Выполнение организационных мероприятий, использование СИЗ
3	Копровый цех, ЦПШ	Присоединение (врезка) вновь построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим, отключение (обрезка) газопровода.	Загазованность внешней среды	Персонал энергослужб КЦ, ЦПШ	Выдача наряда-допуска на производство работ.	Выполнение организационных мероприятий, использование СИЗ
4	Копровый цех, ЦПШ	Замена прокладок запорной арматуры на газопроводе.	Загазованность внешней среды	Персонал энергослужб КЦ, ЦПШ	Выдача наряда-допуска на производство работ.	Выполнение организационных мероприятий, использование СИЗ
5	Копровый цех, ЦПШ	Пуск газа в газопроводы после ремонта	Загазованность внешней среды	Персонал энергослужб КЦ, ЦПШ	Выдача наряда-допуска на производство работ.	Выполнение организационных мероприятий, использование СИЗ

6	Копровый цех, ЦППШ	Ремонт с выполнением огневых (сварочных) работ и газовой резки на действующих газопроводах.	Загазованность внешней среды	Персонал энергослужб КЦ, ЦППШ	Выдача наряда-допуска на производство работ.	Выполнение организационных мероприятий, использование СИЗ
II-Работы, проводимые без оформлением наряда-допуска с регистрацией в журнале учета газоопасных работ						
1	Копровый цех, ЦППШ	Осмотр состояния газопроводов, опорных конструкций, компенсаторов и газоразборных постов на отсутствие механических повреждений.				
2	Копровый цех, ЦППШ	Наличие и целостность токопроводящих перемычек на фланцевых соединениях запорной арматуры.				
3	Копровый цех, ЦППШ	Проверка исправности манометров в вводных устройствах и наличие давления природного газа				
4	Копровый цех, ЦППШ	Исправность запорной арматуры газо-разборных постов, набивка сальниковых уплотнений запорной арматуры.				
5	Копровый цех, ЦППШ	Нанесение лакокрасочного покрытия и опознавательных надписей отличительной окраски на трубопроводы и газо-разборные посты, мыльного раствора на резьбовые и фланцевые соединения для выявления утечки природного газа.				