

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»

Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной и инновационной  
деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова

Т.М. Давыденко

» 04 2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 23**

от 15 апреля 2022г

*Наименование и юридический адрес заказчика:* Общество с ограниченной  
ответственностью «Уральская Металлоломная Компания», 462353 Россия, Оренбургская  
область, г.Новотроицк, ул.Заводская, 1

*Наименование продукции:* Песчано-щебеночная смесь 20-60.

*Дата отбора проб:* 28.03.2022

*Место отбора проб:* Белгородская обл, Старый Оскол г, промплощадка АО ОЭМК  
(территория АО ОЭМК)

*Производитель работ:*

*Методика испытаний – ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 3344-83*

Зерновой состав смеси 20-60

Остаток на сите, % по массе	Размер отверстий сит, мм							менее 1,25
	70	40	20	10	5	2,5	1,25	
Частные остатки	18,29	26,20	41,76	12,75	0,73	-	-	0,27
Полные остатки % по массе	18,29	44,49	86,25	99,00	99,73	99,73	99,73	100

Профессор кафедры АЖД

Духовный Г.С

Зав. лабораторией кафедры АЖД

Бодяков А.Н