

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. В.Г. ШУХОВА»

Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46



**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по научной и инновационной  
деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова

Т.М. Давыденко

2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 16**

От 22 января 2024 г.

*Наименование и юридический адрес заказчика:* Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Металлоломная Компания», 309515 Белгородская область, г.о. Старооскольский, г. Старый Оскол, территория Промплощадка ОЭМК, здание № 92

*Наименование продукции:* Песчано-щебеночная смесь 20-60.

*Дата отбора проб:* 25.12.2023

*Место отбора проб:* Белгородская обл, Старый Оскол г, промплощадка АО ОЭМК (территория АО ОЭМК)

*Производитель работ:*

*Методика испытаний – ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 3344-83*

Зерновой состав смеси 20-60

Остаток на сите, % по массе	Размер отверстий сит, мм							менее 1,25
	70	40	20	10	5	2,5	1,25	
Частные остатки	0	3,44	10,67	47,72	34,87	2,54	0,08	0,68
Полные остатки % по массе	0	3,44	14,11	61,83	96,70	99,24	99,32	100,00

К.т.н., ст. преп. кафедры АЖД им. А.М. Гридчина

Бондаренко С.Н.

Зав. лабораторией кафедры АЖД им. А.М. Гридчина

Бодяков А.Н.